

別紙

1/2

消防設備等点検対象設備

施設名		機器名称	仕 様	個数	備 考
川向水源地	膜ろ過棟	受信器	蓄積式 P型2級・回線数 2/3・定格電圧 AC100V/DC24V	1	
		発信機	P型2級 屋外型	2	1階:1個 2階:1個
		感知器	定温式スポット型(耐酸・アルカリ・防水) 種別 1種	44	1階:29個 2階:15個
			煙・光電式スポット型 種別 2種	1	2階:1個
		音響装置	DC24V 10mA 一斉鳴動	2	1階:1個 2階:1個
		誘導灯	避難口 小形 蓄電池内臓型	4	1階:3個 2階:1個
			室内通路 小形 蓄電池内臓型	10	1階:4個 2階:6個
		非常電源	誘導灯 非常電源専用受電設備 (L-1)	1	1F 通路
	ポンプ棟	消火器	粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	電気室
			粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	水質計器室
			粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	ポンプ室
	膜ろ過棟		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	2	1階:1本 2階:1本
上郡第1中継 ポンプ場		誘導灯	避難口 小形 蓄電池内臓型	3	1階:1個 2階:2個
			室内通路 小形 蓄電池内臓型	3	1階:2個 2階:1個
		非常電源	誘導灯 非常電源専用受電設備 (L-2-1)	1	電気室
		消火器	粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	ポンプ室
			粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	3	電気室
域内中継ポンプ場		受信器	蓄積式 P型2級・回線数 2/3・定格電圧 AC100V/DC24V	1	
		発信機	P型2級 屋内型	1	
		感知器	煙・光電式スポット型 種別 2種	21	玄関・電気室:9個 ポンプ室:12個
			定温式スポット型 種別 特殊	2	玄関・電気室:1個 ポンプ室:1個
		音響装置	主音響装置 DC24v 10mA 一斉鳴動	1	
			地区音響装置 DC24V 10mA 一斉鳴動	1	ポンプ室
		誘導灯	避難口 小形 蓄電池内臓型	6	

別紙

2/2

消防設備等点検対象設備

施設名	機器名称	仕 様	個数	備 考
域内中継ポンプ場	誘導灯	室内通路 小形 蓄電池内臓型	4	
	非常電源	誘導灯 非常電源専用受電設備 (L-1)	1	電気室
	消火器	粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	玄関口
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	換気機械室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	2	ポンプ室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	電気室
曽我井水源地	消火器	粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	パネル室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	発電機室
新宮新水源地	消火器	粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	パネル室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	発電機室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	ポンプ室
新宮第1中継ポンプ場	消火器	粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	パネル室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	発電機室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	階段
新宮第2中継ポンプ場	消火器	粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	パネル室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	発電機室
		粉末(ガス蓄圧式)ABC10型	1	階段