

その他の技術業務(年次整備計画分)の作業内容			
設備名		場 所	業務内容
汚水処理	循環式硝化脱窒法処理設備	揚砂ポンプ	消耗品交換(オリング、メカニカルシール、オイルシール、軸受け等)並びに動作確認 R8 実施予定
		循環水ポンプ	消耗品交換(オリング、パッキン類等ゴム製品、メカニカルシール、軸受け、ケーブル等)並びに動作確認 R9 実施予定
		返送汚泥ポンプ	消耗品交換(オリング、パッキン類、Vベルト等ゴム製品、オイルゲージ、軸受け等)並びに動作確認 R8=1.2号機 実施予定
		余剰汚泥ポンプ	消耗品交換(オリング、パッキン類、Vベルト等ゴム製品、オイルゲージ、軸受け等)並びに動作確認 R11=1.2号機 実施予定
		初沈・終沈汚泥掻寄機	消耗品交換(フライトシュー等)並びに動作確認 R10 実施予定
		MLSS計	1年点検(オリング、ワイパー、モーター、シリカゲル等)(1回/年) ※ワイパー、シリカゲルについては半年に1度交換すること
		DO計	消耗品交換(センサーキャップ等)並びに動作確認 R10 実施予定 ※センサーキャップの不具合発生により適宜実施(過去の実績では2年周期程度)
	急速ろ過設備	逆洗排水ポンプ	消耗品交換(オリング、パッキン類等ゴム製品、メカニカルシール、軸受け、ケーブル等)並びに動作確認 R8=1号機 実施予定
		有機物汚濁モニターUV計	消耗品等交換並びに動作確認 R8(1年毎交換部品)R9(1年毎交換部品)R10(1・3年毎交換部品)R11(1年毎交換部品) 実施予定※ワイパーについては半年に1度交換すること
		T-N・T-P計	試薬交換作業(1回/週)・純水交換作業(1回/月)
			試薬精製(余試薬、使用済み試薬は中和の上保管し、処分方法については監督員に確認)
			定期点検(必要な部品交換) R10 (1・3年毎交換部品)R11(1年毎交換部品)
			※R8(1・4年毎交換部品)・R9(1・5年毎交換部品)外注予定(部品交換の立会・交換方法習得を行う)
汚泥処理	脱水機	ろ布	予備品ろ布交換、洗浄ノズル清掃並びに関連する附帯設備分解清掃、あわせて交換ろ布の高圧洗浄・乾燥後保管業務(1回/年)(参考:冬季に実施)
その他		マンホールポンプ	状態確認・消耗品交換(オイル等)並びに動作確認 R9 実施予定

上記は予定であり、設備更新・廃止により整備不要となった場合、対象を変更することがある。